



KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W LIPSKU
z dnia 24 września 2024 r.

**dotyczący jakości wody przeznaczonej do kąpieli
z niecki basenowej - systemu cyrkulacji oraz z niecki basenowej
na pływalni Wodny Świat przy ZSP w Ciepielowie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku informuje, że na podstawie sprawozdań z pobierania i badań nr SB/114747/09/2024 oraz nr SB/114748/09/2024 próbek wody pobranych w dniu 12 września 2024 r. z niecki basenowej i niecki basenowej - systemu cyrkulacji na pływalni Wodny Świat przy ZSP w Ciepielowie, stwierdza, że nie spełnia wymagań obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) pod względem mikrobiologicznym (obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 36⁰C).

Powyższy stan stanowi zagrożenie dla zdrowia kąpielących się osób. Mikroorganizmy wskaźnikowe pojawiające się w wodach basenowych stanowią ostrzeżenie przed zakażeniami.

woda nie przydatna do kąpieli



Powyższe informacje są obowiązujące do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lipsku